

## Drift- og vedligeholdelsesvejledning

**Bygningsdelskort:** Afbrydere, stikkontakter og lampeudtag

**Sagsnavn:** Åbyvej 8230 Aarhus

---

**Specifikation:** Her er tale om alle de indvendige el-installationer. Den daglige drift af en lys-230 V installation er meget simpel. Den består faktisk kun af at bruge installationerne til det formål de er beregnet til, at iagttage at der ikke sker tilsmudsning uden at dette fjernes samt at defekte komponenter udskiftes. Opmærksomheden henledes specielt på stik, stikpropper, forlængerled og fler-stikdåser. Defekte stik, og stikdåser kan forårsage ødelagte apparater og i værste fald brand.

**Indbygningsår:** 2019-2020

**Eftersynsinterval:** 1-2 gange årligt

**Vedligeholdelsesinterval:** -

---

**Vedligeholdelse:** Rengøring af kontakter og installationskanaler foretages bedst ved at foretage en afstøvning / støvsugning. Der kan foretages en aftørring med en HÅRDT opvredet klud opskyllet i almindelig sulfofrit opvaskemiddel opløst i vand. Der må aldrig foretages en afvaskning af elektriske komponenter så som kontakter og lignende.

Brug aldrig opløsningsmidler på plastdele, i det disse da ødelægges.

**Rengøringsanvisning:** 1-2 gange månedligt.

---

**Entreprenør:** EL:CON A/S  
Ryhavevej 50  
8210 Aarhus V

**Leverandør:**

---

**Bemærkninger / henvisninger:** -

---



RAUNDAHL & MOESBY

---