

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

Bygningsdelskort: Røgalarmer

Sagsnavn: Åbyvej 8230 Aarhus

Specifikation: Der er installeret optiske røgalarmer i hver bolig. Den er 230V strømforsynet og har et backupbatteri i form af et udskifteligt 9V batteri. Den grønne lysdiode lyser, som indikation for at detektoren er tilsluttet 230V forsyningen. Den røde lysdiode blinker ca. hvert 40 sekund, som bekræftelse på, at detektoren fungerer. Den røde lysdiode blinker hurtigt, når detektoren er i alarmtilstand. Hvis der er installeret flere detektorer, der er forbundet via ekstra kabelleder, vil kun den eller de detektorer, der er i alarmtilstand blinke, medens de øvrige kun giver lyd.

Indbygningsår: 2019-2020

Eftersynsinterval: 1 gang om måneden ved tryk på test knap.

Vedligeholdelsesinterval: -

Vedligeholdelse: Anvend test knappen. Evt. Batteriskift.

Rengøringsanvisning: Efter behov.

Entreprenør: EL:CON A/S
Ryhavevej 50
8210 Aarhus V

Leverandør:

Bemærkninger / henvisninger: -
